

Or. 1710.2.2022

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 31 stycznia 2022 r.



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.

PZ.5261.12.2022

*p. Mazur*  
*M. Mazur*

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Kunowie  
WILYŃSKO

DNIA 31.01.2022

Nr ewidencji *21381/2022*

Załącznik

Podpis *M. Mazur*

Egz. Nr 2.

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.), art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 31 stycznia 2022 r. przez:

1. mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak-Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa nr 9/2019 z dnia 27 maja 2019 r.
2. st. kpt. mgr inż. Sebastian Klaus-Starszy Specjalista Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa nr 19/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*  
legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5261.12.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze:

**sieć wodociągowa zlokalizowana na działkach nr ew. 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) przy ul. Słonecznej w Wymysłowie; 27-415 Kunów**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Gminy i Miasta Kunów ul. Warszawska 45B; 27-415 Kunów	Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

**Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:**

Na przedmiotowej sieci zamontowano 2 nadziemne i 2 podziemne hydranty HP 80.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

sieć wodociągowa zlokalizowana na działkach nr ew. 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) przy ul. Słonecznej w Wymysłowie; 27-415 Kunów

1  
*Mazur*

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1 Informacje dot. zgłaszanego obiektu**

Dane inwestora	Informacja dotycząca zgłoszenia zakończenia budowy
Urząd Gminy i Miasta Kunów ul. Warszawska 45B; 27-415 Kunów	Przedstawiono zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. znak AB.6743.1.178.2021.RB zatwierdzającą projekt budowlany dot. budowy ww. wodociągu rozdzielczego.
Dane kierownika budowy: Pan _____	nr upr. _____

**2 Charakterystyka obiektu:**

**2.1 Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku**

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej z rur PEdn 110 o łącznej długości 502 m.b. zlokalizowany na działkach nr ew. 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) przy ul. Słonecznej w Wymysłowie; 27-415 Kunów. Projektowany wodociąg ma za zadanie zapewnić dostawę wody do działek zlokalizowanych przy ul. Słonecznej w Wymysłowie. Na trasie wodociągu, wykonano 4 hydranty przeciwpożarowy (2 typu podziemnego oraz 2 typu nadziemnego) średnicy 80 Ø mm. Przedstawiono protokoły bez uwag z badania hydrantów – kserokopie w załączeniu. Dokonano sprawdzenia hydrantów z wynikiem pozytywnym.

**2.2 Przedstawiono dokumentację w zakresie architektoniczno-budowlanym:**

Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę	Zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. znak AB.6743.1.178.2021.RB zatwierdzającą projekt budowlany dot. budowy ww. wodociągu rozdzielczego.
Dziennik budowy	Podczas kontroli przedstawiono dziennik budowy na ww. inwestycję z końcowym wpisem o zakończeniu robót budowlanych.
Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.	Przedstawiono oświadczenia A kierownika budowy dot. wykonania obiektu budowlanego zgodnie z zatwierdzonym projektem. Oświadczenie Par _____ z 12.11.2021 r. – doł. do akt.
Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW	Nie dotyczy
Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych.	Nie dotyczy
Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu.	Budowę wodociągu rozdzielczego wykonano w oparciu o Projekt Budowlany z czerwca 2021 r. autorstwa „Gazplus” projektant mgr inż. _____ Projekt został uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych- mgr inż. _____ nr upr. _____
Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych	Hydranty oznakowane prawidłowo. Przedstawiono protokoły bez uwag z badania hydrantów – kserokopie w załączeniu.
Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego)	Nie dotyczy
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.	Nie dotyczy
Protokół współdziałania urzędzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.	Nie dotyczy
Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian	Nie dotyczy
Projekt wykonawczy/powykonawczy. branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu.	Nie dotyczy
Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.	Nie dotyczy
Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp.	Nie dotyczy
Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych	Nie dotyczy
Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego.	Nie dotyczy

Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp.	Nie dotyczy
Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie np. drzwi przeciwpożarowe – aprobatą techniczną, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych.	Nie dotyczy
Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.	Nie dotyczy
Opis, uwagi:	Brak

### 2.3 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

#### 2.3.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej						<input type="checkbox"/> występują*	<input checked="" type="checkbox"/> nie występują
Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system		

3 **Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę: nie dotyczy.**

4 **Stwierdzone niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi: nie dotyczy.**

5 **Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z przepisami techniczno – budowlanymi: nie dotyczy.**

#### 6 Przeprowadzone próby działania urządzeń przeciwpożarowych:

<input type="checkbox"/>	W trakcie kontroli w dniu 31.01.2022 r. stwierdzono: Hydranty oznakowane prawidłowo. Przedstawiono protokoły bez uwag z badania hydrantów – kserokopie w załączeniu. Podczas czynności odbiorowych dokonano sprawdzenia hydrantów z wynikiem pozytywnym. Uwagi: brak
--------------------------	--

#### 7 Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zauważono/stwierdzono: brak

#### 8 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Sebastian Klaus

KIEROWNIK SEKCJI  
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

ml. bryg. mgr inż. Barbara Majdak

BIURO REFERATU  
Kultury i Gospodarki  
Ciepłowniczej

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)